



П Р А В И Т Е Л Ъ С Т В О М О С К В Ы

КОМИТЕТ ГОРОДА МОСКВЫ  
ПО ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ ПРОЕКТОВ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ  
«МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА»  
(МОСГОСЭКСПЕРТИЗА)

2-я Брестская ул., д.8, Москва, 125047, Телефон (499) 250-99-35, Факс (499) 251-01-70, E-mail: info@mge.mos.ru  
ОКПО 84893842, ОГРН 1087746295845, ИНН/КПП 7710709394/771001001

22.01.2018 № МГЭ-4-1/18/021

на № 010109-375-17 от 27.12.2017

Депутату Совета депутатов  
муниципального округа Дорогомилово  
**М.В. Меньшикову**

площадь Победы, д.1А, Москва, 121170

О капитальном ремонте  
многоквартирных домов

**Уважаемый Михаил Васильевич!**

Государственное автономное учреждение города Москвы «Московская государственная экспертиза» (Мосгосэкспертиза) рассмотрело Ваше обращение от 27 декабря 2017 г. № 010109-375-17 и сообщает следующее.

Мосгосэкспертизой рассмотрена проектная документация и выпущены положительные заключения государственной экспертизы по объектам:

- «Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: площадь Победы, д. 1, корп. Е, район Дорогомилово, Западный административный округ города Москвы» № 77-1-1-2-4321-16 от 9 декабря 2016 г.;

- «Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: улица Генерала Ермолова, д. 10/6, район Дорогомилово, Западный административный округ города Москвы» (корректировка) № 77-1-1-2-0486-17 от 28 февраля 2017 г.

Представленная на рассмотрение проектная документация разработана на основании задания на проектирование, утвержденного заместителем генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов г. Москвы Г.И. Ивановой, в п. 2.3.2 которого предписано производить все работы в соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок (ПУЭ), утвержденных Минтопэнерго России 6 октября 1999 г.

Согласно требованиям пункта 7.1.35 ПУЭ в жилых зданиях прокладка вертикальных участков вертикальной сети внутри квартир не допускается.

Сообщаем, что распоряжение Департамента капитального ремонта города Москвы от 26 октября 2017 г. № 07-14-55/7 «Об утверждении типовых решений по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах города Москвы» (далее – распоряжение № 07-14-55/7) было принято позднее выпуска указанных заключений государственной экспертизы проектной документации.

Кроме того, на стр. 525 Типовых решений по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов, являющихся приложением к распоряжению № 07-14-55/7, приведены решения по прокладке стояковой проводки в существующих каналах строительных конструкций, проложенных на лестничной клетке жилого дома.

**Врио руководителя**



**Ю.В. Вайсер**